

Приложение
к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от _____ № _____

**Нормативы
состава сточных вод, отводимых на очистные сооружения канализации № 7
города Южно-Сахалинска**

№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	Допустимая концентрация мг/ л
1	Взвешенные вещества	741,66
2	Хлориды	70
3	Сульфаты	38
4	Аммоний-ион	0,685
5	Нитриты	0,08
6	Нитраты	39
7	Железо	4,68
8	БПК _{пол}	150
9	Фосфаты (по Р)	0,454
10	АПАВ	1,428
11	Фенолы	0,01
12	Нефтепродукты	0,454
13	Сухой остаток	456,12