

Лаз с халози.

Бруски 50х50	через 200
Фальц, соединяющий халоб с рядовым покрытием.	
Брусы 50x50	1380
Доска 50x190	l = 2200
Брусы 50x50	1380
Доска 50x190	l = 2200

Приложение 58.1-17.72-КР

ГИП	Кашенцев	д/з	2017г.
Принял	Павловский	д/з	
Инф.Н			

1. В соответствии с требованиями СНиП II-2-80 слуховые окна для освещения и проветривания чердаков, а также лазы с выходом на крышу, должны предусматриваться в каждом чердаке или каждой части чердака, отделенной противопожарной стеной.

2. Лаз с халози выполнен для обеспечения приточной вентиляции чердачного помещения и выхода на крышу.

3. Лаз выполняется на высоте 1,2м. от верха чердачного перекрытия и на расстоянии не менее 20см. от лежачего фальца, соединяющего карнизный свес халоба с рядовым покрытием.

4. Выполнить пропилы 20x120 мм для проходки слаботочных кабелей.

* – размер уточнить по месту

ТСК - СК. 4 - I.

Серия конструктивных узлов и деталей.

Гип.	Фролов	д/з
Нач. отд.	Костюрин	д/з
Гл. спец.	Костюрин	д/з
Рук. гр.	Павлов	д/з
Ст. лиц.	Емельянов	д/з
Арх.	Цекина	д/з

Строили и кровлю.

Слуховое окно с халози и выходом на крышу.

Управление инженерного центра «Леноблгазпроект»
ЛЕНОБЛПРОЕКТ