

Исход. № 1193

Д.П. 10212



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ»

ОГРН: 1166501051870, ИНН/КПП: 6501281770/650101001,  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., 38  
Телефон: (4242) 49-79-10 Факс: (4242) 72-22-45

от «30» 03 2021 г. № 1193

Директору Департамента  
землепользования  
г. Южно-Сахалинска  
Е.В. Федотовой

На Ваш №1108-014/012 от 16.03.2021г.

МКП «Городской Водоканал» рассмотрел обращение и направляет Вам технические условия (предварительные) на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и водоотведение) по следующим земельным участкам:


№ п/п	Местоположение объекта	Назначение объекта	Возможность подключения к сетям ИТО		Максимальная нагрузка (м <sup>3</sup> /сут)
			Водоснабжение	Канализация	
1	Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская (кадастровый номер 65:01:0601006:1644) площадь 5787 кв.м.	Хранение автотранспорта	Централизованная сеть водоснабжения	Централизованная сеть канализации	5,0
2	Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская (кадастровый номер 65:01:0601006:1636) площадь 1985 кв.м.	Хранение автотранспорта	Централизованная сеть водоснабжения	Централизованная сеть канализации	5,0


Обращаем Ваше внимание, что срок действия всех технических условий объектов, для которых возможно подключение к сетям ИТО, составляет 3 года. Предельная свободная мощность существующих сетей равна максимальной нагрузке. По срокам подключения и плате за подключение информации нет.

Директор

Е.Г. Токарев

Исп. Салимжанов В.А.  
Тел. 49-79-14





Акционерное Общество  
«Сахалинская Коммунальная Компания»  
Южно-Сахалинск, 693001  
ул. Бумажная, д. 26,  
Телефон (4242) 45-43-59.  
Факс (4242) 50-07-12.  
E-mail: [info@skk65.ru](mailto:info@skk65.ru)  
ОКПО 771100957, ОГРН 1056500632913  
ИНН/КПП 6501157613/650101001

№ 12-1819 от 05.04.2021  
На № 1109-014/012 от 16.03.2021 г.

**КОМУ**

Директору Департамента землепользовани  
города Южно-Сахалинска  
**Е.В. Федотовой**

Адрес  
693000, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Карла-Маркса, 32  
тел.: (4242) 312-625

о подключении земельных участков  
к инженерной инфраструктуре

Уважаемая Елена Валерьевна!

АО «Сахалинская Коммунальная Компания», рассмотрев Ваш запрос о выдаче технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения двух объектов для хранения автотранспорта по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская (на участках с кадастровыми номерами 65:01:0601006:1644 и 65:01:0601006:1636), сообщает, что при строительстве квартальной тепловой сети до участка квартальной застройки по ул. Пограничная, тепловая нагрузка стоянок автотранспорта, не учитывалась, проектом планировки квартала застройки не было предусмотрено обеспечение теплом данных земельных участков. Для подключения двух стоянок автотранспорта отсутствует техническая возможность из-за отсутствия пропускной способности тепловых сетей.

На основании вышеизложенного, в выдаче технических условий отказано.

Генеральный директор ООО «РИР- Сахалин»  
- Управляющей организации АО «СКК»

А.Ю. Зенин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 028650010054ACF897486C9346CD65B73C  
Владелец: АО СКК  
Действителен с: 13.10.2020 по: 13.01.2022

Исп.: Карпова Ю.Ю.  
тел. 45-43-84