



Акционерное Общество

«Сахалинская Коммунальная Компания»

Южно-Сахалинск, 693001 ул. Бумажная, д. 26,
Телефон (4242) 45-43-59. Факс (4242) 50-07-12.

Е-mail: info@skk65.ru

ОКПО 771100957, ОГРН 1056500632913

ИНН/КПП 6501157613/650101001

№ 12-797 от 18.02.2022



Сертификат: 024B262E0034AD31B14934E6073D9BD0ED

Владелец: АО СКК

Действителен с: 26.05.2021 по: 26.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Заместителю директора
Департамента
землепользования
города Южно-Сахалинска
Н.В. Фуфлыгиной

Адрес
693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Карла-Маркса, 32
тел.: (4242) 312-625

На № 014-00317-22/ДЗП/012 от 16.02.2022 г.

О выдаче технических условий

Уважаемая Наталья Валерьевна!

АО «Сахалинская Коммунальная Компания», рассмотрев Ваш запрос о выдаче технических условий на присоединение к тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения объекта «Магазины» земельном участке с кадастровым номером 65:01:0901011:928, расположенного по адресу: Сахалинская область, городской округ «Город Южно-Сахалинск», п/р Ново-Александровск, южнее здания №8 по ул. Советская, направляет Вам необходимую информацию о возможности подключения.

Подключение земельного участка к сетям теплоснабжения возможно от тепловой камеры ТК7-К26, севернее дома №2а по ул. Советская в п/р Ново-Александровск. Потребуется строительство участка тепловой сети от камеры до границы участка более 150 метров, после согласования прохождения трассировки по земельным участкам. Свободная мощность существующих сетей по ул. Науки составляет 0,5 Гкал/час. Целесообразно подключить здание с нагрузкой не менее 0,25 Гкал/час. Стоимость подключения будет определена исходя из тепловой мощности подключаемого объекта и действующей ставки тарифа подключения на год подачи заявки.

На земельном участке с кадастровым номером 65:01:0901011:928 в настоящий момент находятся два объекта подключенные к сетям централизованного водоснабжения. Необходимость реконструкции существующего участка сети водопровода протяженностью 150 метров до участка размещения возможно определить только после указания значений водопотребления объекта.

В п/р Ново-Александровск имеются централизованные сети водоотведения, в районе дома №б по ул. Науки. Подключение здания к сетям водоотведения возможно. До ближайшего канализационного колодца 160 метров.

Главный инженер АО «СКК»

А. В. Грищенко



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Дальний Восток»
(АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»)

Производственно-эксплуатационное
управление
Сахалинской области

НАЧАЛЬНИК

ул. Хейликова шоссе, д. 2, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область,
Российская Федерация, 693005
тел: +7 (4242) 49-63-00, +7 (4242) 49-63-04
e-mail: info_smo@gazprom.ru, info@gazprom.ru
ОКПО 63235452640003, ОГРН 1022701128217,
ИНН 2722010249, КПП 550145003

13.04.2022 № *СКОТ-10/843*

на № _____ от _____

Заместителю директора департамента
землепользования
г. Южно-Сахалинска

Н.В. Фуфлыгина

ул. Карла Маркса, д. 32,
г. Южно-Сахалинск,
Сахалинская область,
тел. 8 (4242) 312-625

О направлении информации


Уважаемая Наталья Валерьевна!

В ответ на Ваше обращение от 11.04.2022г. № 014-00989-22/ДЗП/012
предварительно подтверждаем наличие возможности подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
газораспределения, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером: 65:01:0901011:928.

Дополнительно сообщаем, что для точного определения наличия
технической возможности Вам необходимо указать максимальный часовой
расхода газа для данного земельного участка.

Д.В. Лубнин

О.А. Сергеев
(4242) 49-63-39



ООО «РВК-Сахалин»

ул. Крюкова Д.Н., д.38, пом. 1,
г. Южно-Сахалинск, 693020
Телефон: +7 4242 497910
Факс: +7 4242 722245
E-mail: Sakhalin@rosvodokanal.ru
www.sakhalin.rosvodokanal.ru
ИНН 7730263950 / КПП 650001001



РОСВОДОКАНАЛ
Южно-Сахалинск

31.03.2022 - Ц.РВКС-30032022-012

На Ваш №014-00663-22/ДЗП/012 от 18.03.2022г.

Заместителю директора Департамента
землепользования г. Южно-Сахалинска
Фуфлыгиной Н.В.

ООО «РВК-Сахалин» рассмотрено Ваше обращение о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Советская (кадастровый номер 65:01:0901011:928).

Сообщаем, что объекты водопроводно-канализационного хозяйства п/р Ново-Александровск не обслуживаются нашей организацией. За получением необходимой информации предлагаем Вам обратиться в АО «СКК» (объекты ВКХ находятся в их оперативном управлении).

Генеральный директор

Е.Г. Токарев