

Протокол публичных слушаний от 26.06.2020
по актуализированной «Схеме теплоснабжения городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на период до 2034 года»

26.06.2020 в 18-00 час.

Актовый зал администрации
города Южно-Сахалинска
ул.Ленина, д.173

Встреча и регистрация участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях присутствовали:

1. Участники публичных слушаний — жители городского округа «Город Южно-Сахалинск». Зарегистрировались 11 чел. (Приложение № 1 к протоколу публичных слушаний)

2. Президиум публичных слушаний:

председатель рабочей комиссии:

Попов Игорь Дмитриевич, заместитель директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска,

заместитель председателя рабочей комиссии:

Рудь Егор Викторович, начальник отдела инженерных сетей Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска,

члены рабочей комиссии:

- Адрова Сусанна Янфиковна, депутат городской Думы города по одномандатному избирательному округу № 18,

- Замотаев Сергей Владимирович, депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска по одномандатному избирательному округу № 2,

- Вторушин Оле Анатльевич, начальник МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска,

- Жихарев Анатолий Игоревич, начальник отдела газификации и энергоэффективности Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска,

3. Секретариат:

- Лейба Анастасия Валерьевна - ведущий советник отдела инженерных сетей Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (осуществляла регистрацию участников публичных слушаний и ведение настоящего протокола),

Хлусович Светлана Анатольевна - старший инспектор МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (осуществляла регистрацию участников публичных слушаний и ведение настоящего протокола).

4. Приглашенный:

Клейменов Анатолий Анатольевич - представитель ООО ИЦ «КалидусСити», разработчика материалов по актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2034 года».

СЛУШАЛИ:

1. Попов И.Д.

1.1. Открытие публичных слушаний, информация о работе рабочей комиссии по подготовке к проведению публичных слушаний (приложение № 3 к протоколу публичных слушаний).

1.2. Оглашение регламента и порядка проведения публичных слушаний (приложение № 2 к протоколу публичных слушаний). Участники публичных слушаний проголосовали единогласно за регламент и порядок проведения публичных слушаний.

2. Клейменов А.А. - основной доклад-презентация по актуализированной «Схеме теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2034 года» (приложение № 4 к протоколу публичных слушаний).


3. Вопросы участников, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, и ответы на них:

№ п/п	Ф.И.О. участника (вопросы, выступления)	Ф.И.О. ответчика, ответ
1.	<p><u>Адрова С.Я.</u> <u>Вопрос 1</u> Существует ли возможность в межотопительный период обеспечить горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов №№ 190, 190а, 192, 192а по ул.Комсомольской в 15 микрорайоне? Что для этого требуется?</p> <p><u>Вопрос 2</u> Имеется ли техническая возможность подачи в межотопительный период горячее</p>	<p><u>Вопрос 1</u> Для того, чтобы в межотопительный период обеспечить данные дома горячим водоснабжением, необходимо смонтировать в них новые индивидуальные тепловые пункты, т.к. данные дома переведены на открытую схему теплоснабжения. При этом должны быть обеспечены необходимые гидравлические режимы подачи холодной водой в эти дома. Следует отметить, что данные дома подключены к тепломагистрали трубопроводами с диаметром 219 мм, и, кроме того, к данной тепловой сети подключены жилые дома по ул. Комсомольская №№ 213, 213а, 215, 215а и 217, а также детский сад по ул. Мира, д. 31. В связи с чем для подачи ГВС в МКД №№ 190, 190а, 192, 192а по ул.Комсомольской в 15 микрорайоне необходимо проработка вопроса подачи ГВС во все выше перечисленные жилые дома (9 жилых домов) и детский сад.</p> <p><u>Вопрос 2</u> Для того, чтобы в межотопительный период обеспечить данные дома горячим водоснабжением, необходимо закрыть схему теплоснабжения этих жилых домов.</p>

	<p>водоснабжение многоквартирными жилыми домами №№ 16, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28 по ул.Пограничной? Что для этого требуется?</p>	<p>Для закрытия схемы теплоснабжения необходимо установить в домах индивидуальные тепловые пункты и провести реконструкцию внутридомовой разводки системы ГВС. Ориентировочные кап. вложения в данные мероприятия на перечисленных восьми домах составят около 40 млн. руб.</p> <p>Кроме того, для данной реконструкции необходимо проведение работ для обеспечения необходимых гидравлических режимов подачи холодной водой.</p> <p>Подробно капитальные вложения по каждому дому представлены в главе 9 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.</p>
--	---	---

4. Попов И.Д. - заключительное слово (приложение № 5 к протоколу публичных слушаний).

Председатель рабочей комиссии по проведению публичных слушаний



И.Д.Попов

Секретарь рабочей комиссии по проведению публичных слушаний



А.В.Лейба

Порядок проведения

заседание публичных слушаний по актуализированной «Схеме теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2034 года на 2021 год»

26.06.2020 в 18-00 час.

Актовый зал администрации
города Южно-Сахалинска
(ул.Ленина, д.173)

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2020 № 1800-па «О проведении публичных слушаний по актуализированной «Схеме теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2034 года» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Работы по актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2034 года» были выполнены на основании договора от 27.01.2020 № 13/СКК/20. Разработчик — ООО ИЦ «КалидусСити», город Москва.

РЕГЛАМЕНТ:

Время проведения публичных слушаний с 18-00 до 20-00.

1. Открытие публичных слушаний — до 15 мин.
2. Основной доклад по актуализации — до 45 мин.
3. Вопросы к разработчику и ответы на них — до 45 мин.
4. Резолютивная часть — до 15 мин.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

17.30-18.00 (30 мин.)	Встреча и регистрация участников	Ведущие советники отдела инженерных сетей Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
18.00-18.15 (до 15 мин.)	Открытие публичных слушаний. Приветствие и представление президиума. Оглашение регламента публичных слушаний	Председатель рабочей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, заместитель директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска Игорь Дмитриевич Попов
18.15-19.00 (до 45 мин.)	Основной доклад по материалам актуализированной «Схемы теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2034 года»	Основной докладчик — представитель ООО ИЦ «КалидусСити» Анатолий Анатолевич Клейменов (г.Москва)
19.00-19.45 (до 45 мин.)	Выступления участников публичных слушаний. Ответы на вопросы участников публичных слушаний	Участники публичных слушаний — до 15 минут. На вопрос представитель ООО ИЦ «КалидусСити» Анатолий Анатолевич Клейменов (г.Москва»)
19.45-20.00	Резолютивная часть	Председатель публичных слушаний — Игорь Дмитриевич Попов