



АО "СКК"

САХАЛИНСКАЯ
КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Акционерное общество
«Сахалинская Коммунальная Компания»
693001, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная д. 26, Тел. (4242)45-43-59, факс (4242)50-07-12
E-mail: info@skk65.ru
ОКПО 771100957 ОГРН 1056500632913 ИНН/КПП 6501157613/650101001

Предварительные технические условия № 341-ТУ от 04.04.18,

Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
юридический адрес: г. Южно Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32.

Объекты: «Многokвартирные жилые дома», с тепловой нагрузкой $Q=3,12$ Гкал/ч,
«Детский сад на 140 мест, Школа на 320 мест», с тепловой нагрузкой $Q=0,72$ Гкал/ч.
местоположение: г. Южно-Сахалинск, северо-восточнее пересечения ул. Пограничная и ул. Комсомольская (микрорайон МЧС)
максимальная тепловая нагрузка: 3,84 Гкал/ч.

Ориентировочный срок начала и окончания строительства объекта и предполагаемое подключение к системе теплоснабжения – не более 18 месяцев с момента заключения договора о подключении.

Точка присоединения к существующим тепловым сетям – тепловая камера 01-09-МКР016-ТК-14п на ответвлении от тепломагистрали №9 от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Требуется вынос существующих тепловых сетей с участка застройки.

Точка подключения – тепловая камера ТКпр на границе земельного участка.
Наличие технических ограничений на подключение: имеются.

На момент выдачи технических условий:

- Параметры теплоносителя в точке подключения $P=47/43$ м.вод.ст.; $t=110/70$ °C.
- Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,0 Гкал/час.
- Ставка платы за подключение – в соответствии с тарифом, утверждённым РЭК Сахалинской области.

Настоящие технические условия выданы для выполнения заявителем предпроектных и проектных работ и не являются основанием для подключения объекта.

До начала строительства необходимо заключить договор о подключении и получить условия подключения.

Срок действия настоящих технических условий – 2 года.

Приложение: Схема подключения.

Генеральный директор АО «СКК»

Ю.Г. Вяткин

К техническим условиям на подключение объектов: "Многоквартирные жилые дома", с тепловой нагрузкой $Q=3,12$ Гкал/ч, "Детский сад на 140 мест, Школа на 320 мест", с тепловой нагрузкой $Q=0,72$ Гкал/ч, расположенные северо-восточнее пересечения ул. Пограничная и ул. Комсомольская. Необходим вынос тепловых сетей к существующим объектам в границах участка застройки.

