

Приложение 12
к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от _____ № _____

Приложение 32
к Порядку
материально-технического
и организационного обеспечения
деятельности учреждений образования
городского округа
«Город Южно-Сахалинск»

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ <*>**

№ п/п	Название	Мощность, кВт/ кВа	Расход топлива, л/час
1.	Дизель-генератор HONNY POWER HGM390	280/ 350	77,0
2.	Дизельная генераторная установка АД-30-Т400	30/38	8,3
3.	Дизельный генератор АД-80С-Т400-2РНМ11	88/110	30,4
4.	Дизельный генератор АД-160-Т400-1Р	176/220	43,1
5.	Инверторная электростанция Fubag TI 700	-/0,77	0,5
6.	Бензиновый генератор CARVER PPG-3900А	3,2/-	1,25
7.	Электродгенератор Huter DY4000LX	3,3/-	1,2
8.	Электростанция бензиновая Fubag BS 3300	3/3,3	1,5
9.	Бензиновая электростанция УГБ-2500	3,7/- (мощность двигателя)	1,15
		2,8/- (мощность генератора)	
10.	Бензиновая электростанция УГБ-2800 Basic	3,7/- (мощность двигателя)	1,4
		3,1/- (мощность генератора)	
11.	Бензиновый генератор Weima WM 5500 E	5,5/-	2,8
12.	Генератор бензиновый GE 6900E	5,5/-	2,5
13.	Бензиновая электростанция Weima WM 8500 E	7,5/-	3,2

Примечание: <*> Норматив финансовых затрат за литр топлива устанавливается в размере розничной цены продажи на АЗС на день отпуска товара.