

**Нормативы состава сточных вод, установленные для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»**

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Норматив состава сточных вод загрязняющего вещества, установленный для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», мг/дм <sup>3</sup>		
		ОСК в с. Санаторное	ОСК-головные в п/р Ново-Александровск	ОСК-2 в п/р Ново-Александровск
1	Взвешенные вещества	104,87	123,1	113,8
2	Хлориды	125,3	96,0	174,4
3	Сульфаты	34,8	45,2	33,0
4	Аммоний-ион	22,5	1,4	1,1
5	БПК полн.	68,71	27,3	28,0
6	Фосфаты (по фосфору)	2,62	6,28	2,581
7	АПАВ	0,853	5,01	1,6
8	Фенолы	0,018	0,008	0,0166
9	Нефтепродукты	0,094	0,94	0,52